NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH
– Państwowy Instytut Badawczy
National Institute of Public Health NIH – National Research Institute

ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.899.2026

ORYGINAŁ

Wyrób:
Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX, PEX/AL/PE

Zawierający:
polietylen, aluminium zgodnie z dokumentacją przedłożoną do oceny

Odpowiedni pod względem higienicznym do:
kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi - woda zimna i ciepła

Uwagi i zalecenia higieniczne:
Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.
Niniejsza ocena higieniczna nie obejmuje parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu.

Producent: Hydroland Sp. z o. o.
ul. Syberia 100
32-400 Jawornik Polska

Wnioskodawca: Hydroland Sp. z o. o.
ul. Syberia 100
32-400 Jawornik Polska

Data wydania: 23 października 2026
Data ważności: 23 października 2029

dr n. med. Maciej Szczotko
z up.
Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
NIZP PZH-PIB

Niniejszy dokument traci ważność w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu lub uzyskania danych naukowych wskazujących na zagrożenie dla zdrowia spowodowane użytkowaniem wyrobu, zmian przepisów związanych z ocenianym wyrobem lub w przypadku nieuzgodnionych z NIZP PZH – PIB zmian treści etykiety lub instrukcji stosowania. Niniejszy dokument jest ważny wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym mu wpisem w internetowym rejestrze www.rejestr-atestow.pzh.gov.pl